



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
Пиб: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: 205-265920-56 код Комерцијалне
банке а.д Београд



Број: 3031/3571
Датум: 12.04.2019. година

На основу питања везаног за ЈН 07/19-MV Остали грађевински материјал IV - Партија 1: Сиви лив-шахт поклопац, Партија 2: ПВЦ цеви, достављамо одговор:

Питање 1:

У оквиру Партије 1, ЈН 07/19-MB, тражени су шахт поклопци од сивог лива.

Као потенцијалног понуђача, интересује нас да ли је могуће на наведеним позицијама нудити шахт поклопце од нодуларног лива?

Одговор 1:

У досадашњој пракси нисмо употребљавали шахт поклопце од нодуларног лива, већ само шахт поклопце од сивог лива.

Стандард наведен у тендерској документацији (СРПС Ц.Ј2.020) се односи на захтеве у погледу квалитета материјала за сиви лив.

Захтеви квалитета материјала за нодуларни лив су дефинисани стандардом SRPS EN.1563:2018 .

Стандарди СРПС М.Ј6.211 и СРПС М.Ј6.224 одређују захтеве у погледу облика и димензија производа.

Тражени услов квалитета – носивост (изражена у kN ; 400 kN , 250 kN , односно 150 kN ,) произвођач треба да докаже валидним сертификатом (атестом) о испитивању носивости елемента.

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним набавкама члан 63. (Сл. Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комисија за ЈН 07/19-MB – Остали грађевински материјал IV - Партија 1: Сиви лив-шахт поклопац, Партија 2: ПВЦ цеви.

Напомена: Овај документ са логом наручиоца важи без печата и потписа